

**Главное Управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Воронежской области
Управление надзорной деятельности Воронежской области
г. Воронеж, ул. Куцыгина д. 28**

Отдел надзорной деятельности по Рамонскому району
п. Рамонь, пер. Коммунальный, д.10, тел. 8 (47340) 2-37-40

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Рамонь
(место составления акта)

9 ноября 2016 года
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 091

по адресу/адресам: В.О., Рамонский район, п. Рамонь, ул. Лесная д. 1а.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора Рамонского района Воронежской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы М.А. Коротеева № 091 от 01.11.2016г. «О проведении плановой / выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», статей 6; 6.1; 34; 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановления Правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и правил противопожарного режима в Российской Федерации,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения « Рамонский детский сад № 2 ».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел надзорной деятельности Рамонского муниципального района Воронежской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая МКДОУ «Рамонский детский сад № 2» Селиванова М.Н. ~ 01.11.2016г., 10 ч. 00 м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности Рамонского района, капитан внутренней службы Никитин Алексей Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ «Рамонский детский сад № 2» Селиванова Марина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не обеспечивается окончание топки дровяного котла (печи), не позднее, чем за 1 час до прихода детей.	(п. 85 ППР в РФ)	Заведующая Селиванова М.Н.
2.	Не обеспечила наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.	(п. 38 ППР в РФ)	Заведующая Селиванова М.Н.
3.	Не обеспечила наличие на дверях складского помещения, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ № 123.	(п. 20 ППР в РФ)	Заведующая Селиванова М.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: (с указанием положений (нормативных) правовых актов) -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: (с указанием реквизитов выданных предписаний) -----


нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: (заполняется при проведении выездной проверки)



А.Ю. Никитин

(подпись проверяющего)



М.Н. Селиванова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: (заполняется при проведении выездной проверки)

А.Ю. Никитин

(подпись проверяющего)

М.Н. Селиванова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 091 от 01.11.2016г. «О проведении плановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 091/1/003 от 09.11.2016г., протокол об административном правонарушении № 096 от 09.11.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший инспектор ОНД по Рамонскому району
капитан внутренней службы Никитин А.Ю.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МКДОУ «Рамонский детский сад № 2» Селиванова М.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 9 » ноября 2016 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАМОНСКОМУ РАЙОНУ
(396020, Воронежская область, п. Рамонь, пер. Коммунальный д. 10, тел. 2-37-40)

Предписание № 091 / 1 / 003
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей МКДОУ «Рамонский детский сад № 2»

Селивановой Марине Николаевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Рамонскому району, капитаном внутренней службы Никитиным Алексеем Юрьевичем, проведено плановое / выездное мероприятие по надзору в отношении МКДОУ «Рамонский детский сад № 2», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул. Лесная д. 1а.


(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Вам необходимо устранить следующие нарушения требований, выявленных в ходе мероприятий по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и норматив- ный акт, требова- ния которого нарушены	Срок устране- ния нару- шения требова- ний по- жарной безопас- ности	Отметка о выпол- нении (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить окончание топки дровяного котла (печи), не позднее, чем за 1 час до прихода детей.	(п. 85 ППР в РФ)	14.11.16г.	
2.	Обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.	(п. 38 ППР в РФ)	01.03.17г.	
3.	Обеспечить наличие на дверях складского помещения, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ № 123.	(п. 20 ППР в РФ)	01.03.17г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности и гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 - ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отдела НД
Рамонского района Воронежской области
капитан внутренней службы Никитин А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 9 » ноября 2016 года

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая МКДОУ «Рамонский д/с № 2» Селиванова М.Н.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, индивидуального предпринимателя или их представителей)

« 9 » ноября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 096

об административном правонарушении требований пожарной безопасности

« 9 » ноября 2016 г.

п. Рамонь

(место составления)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности – государственный инспектор Рамонского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Никитин Алексей Юрьевич,

(должность, фамилия, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34. Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994г., ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» № 294-ФЗ от 26.12.2008г., составил настоящий протокол о том, что являясь должностным лицом:

1. Фамилия, имя, отчество: Селиванова Марина Николаевна
2. Дата и место рождения: 22.04.1968г., с. Беляево, Липецкой области
3. Адрес места жительства: В.О., п. Рамонь, ул. Привокзальная д. 40
4. Место работы (учебы): МКДОУ «Рамонский детский сад № 2»
5. Занимаемая должность: заведующая
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 20 13 № 618853 выдан 07.05.2013г. отд. УФМС России по Воронежской области в Рамонском р-не.

« 9 » ноября 2016г. в 10 часов 30 минут в помещениях МКДОУ «Рамонский детский сад № 2» расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул. Лесная д. 1а,

(адрес, место совершения нарушения)

нарушил(а) правила противопожарного режима в РФ «ППР в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г., ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

- не обеспечивается окончание топки дровяного котла (печи), не позднее, чем за 1 час до прихода детей в учреждение (п. 85 ППР в РФ);

- не обеспечила наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек (п. 38 ППР в РФ);


- не обеспечила наличие на дверях складского помещения, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ № 123 (п. 20 ППР в РФ),

(указывается существо нарушения)

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Потерпевший: Ф.И.О. _____,
адрес места жительства: _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены


(подпись потерпевшего)

Свидетели правонарушения:

1. Ф.И.О. _____
адрес места жительства: _____
2. Ф.И.О. _____
адрес места жительства: _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9., 25.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

1) _____
(подпись свидетеля)
2) _____
(подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются _____


Подпись лица, составившего протокол: _____




А.Ю. Никитин

С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены:

«9» ноября 2016 г.
(дата)


(подпись нарушителя)


Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении: ОНД по Рамонскому району (В.О., п. Рамонь, пер. Коммунальный 10), в 16 часов 00 минут 09.11.2016 г.

мне объявлены: 
(подпись нарушителя)


«9» ноября 2016 г.
(дата)

Объяснение нарушителя: Объясненья не представлять

«9» ноября 2016 г.
(дата)


(подпись нарушителя)

Копию протокола получил: «9» ноября 2016 г.
(дата)


(подпись нарушителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 096
о назначении административного наказания
за нарушение требований пожарной безопасности

« 9 » ноября 2016 г.

п. Рамонь

(место составления)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности – государственный инспектор Рамонского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Никитин Алексей Юрьевич,

(должность, фамилия, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34. Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69 - ФЗ от 18.11.1994г., ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» № 294 - ФЗ от 26.12.2008г., рассмотрел протокол № 096 от 9 ноября 2016 г. и материалы об административном правонарушении на должностное лицо

Селиванову Марину Николаевну, 1968 г.р.

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ую) в : В.О., Рамонский район, п. Рамонь, ул. Привокзальная д. 40

(указывается адрес места жительства)

работающего(ую) в : МКДОУ «Рамонский детский сад № 2»

(наименование предприятия, объекта)

в качестве : заведующей

(занимаемая должность)

Материалами установлено, что Селиванова Марина Николаевна

(ф., и., о.)

« 9 » ноября 2016г. в 10 часов 30 минут в помещениях МКДОУ «Рамонский детский сад № 2» расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул. Лесная д. 1а,

(адрес, место совершения нарушения)

нарушил(а) правила противопожарного режима в РФ «ППР в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г., ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

- не обеспечивается окончание топки дровяного котла (печи), не позднее, чем за 1 час до прихода детей в учреждение (п. 85 ППР в РФ);

- не обеспечила наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек (п. 38 ППР в РФ);

- не обеспечила наличие на дверях складского помещения, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ № 123 (п. 20 ППР в РФ),

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

(указывается статья и номер пункта)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29.10 ч. 1,3,5; 28.6 ч.1; 32.1; 4.4 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание раскаяние лица совершившего административное правонарушение (указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

(ст. 4.2, ч. 1, п. 1 РФ об административных правонарушениях)

(указывается статья и номер пункта)

ПОСТАНОВИЛ:

Селиванову Марину Николаевну

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с протоколом № 096 от 9 ноября 2016г. составленным мной,
(кем)

за нарушение правил противопожарного режима в РФ «ППР в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г., ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.,

(указывается полное наименование законодательного (или нормативного) акта, который был нарушен)

привлечь к административному наказанию в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)

Объявить Селивановой Марине Николаевне

(ф., и., о.)

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть обжаловано в УНД, Главному (заместителю) государственному инспектору Рамонского района Воронежской области по пожарному надзору, либо в Рамонский районный суд п. Рамонь в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Подпись лица, вынесшего постановление

Никитин А.Ю.

(подпись)

Копию постановления получил

(подпись нарушителя)

09.11.2016г.

(дата)

(или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Отметка об исполнении постановления: постановление № 096 от «9» 11.2016 г.,
исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)